



Vejledning om oplag af håndsprit og placering af spritdispensere

Oplag af håndsprit bestående af 70% ethanol eller derover, er omfattet af Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (TF-bv) nr. 1639 af 6/12 2016 samt senere ændringsbekendtgørelse nr. 1544 af 29/10/2020.

I denne vejledning beskrives reglerne for oplag af håndsprit samt placering af håndspritdispensere:

Oplag på højst 25 l håndsprit:

- Oplag af op til 25 l håndsprit er kun omfattet af de generelle bestemmelser i Tekniske forskrifter (TF-bv). Bemærk: At der ikke må opbevares andre brandfarlige væsker i rummet, da den samlede mængde af brandfarlige væsker i så fald vil blive overskredet.
- Det anbefales at håndspritten opbevares i et aflåst depotrum el.lign.

Oplag på højst 200 l håndsprit:

- Lagerafsnit med højst 200 l håndsprit, udført i overensstemmelse med nedenstående punkter, kan etableres uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen.
- Oplagsrummet skal adskilles fra andre rum med mindst BS-bygningsdel 60 (f.eks. murstens- eller letbeton/betonvæg) og mindst BD-60 branddør.
- Evt. rørgennemføringer skal tætnes, så væggenes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
- Overflader på lofter og vægge skal være klasse 1-beklædning.
- Oplaget må ikke bestå af emballager større end 25 l.
- Der må ikke ske omhældning af håndsprit i oplagsrummet. (Det anbefales at evt. omhældning sker udenfor eller i et godt ventileret rum).
- Personalet skal være instrueret i sprittens egenskaber mht. brand- og eksplosionsfare.
- Oplagsrummet skal holdes rent og ryddeligt.
- Oplagsrummet skal være aflåst, så uvedkommende hindres adgang.



Oplag af mere end 200 l og op til 800 l håndsprit:

- Reglerne angivet ovenfor for op til 200 l håndsprit er gældende.
- Derudover må der i oplagsrum med mere end 200 l håndsprit ikke findes andre brændbare stoffer ud over de for opbevaringen nødvendige emballager.

Oplag af mere end 800 l håndsprit:

For oplag over 800 l kræver det en tilladelse fra Kommunalbestyrelsen (Beredskabet). Skulle I have behov for oplag af den størrelse, bedes I kontakte jeres lokale beredskab.

Placering af håndspritdispensere:

Som udgangspunkt må der ikke placeres emballager og tanke med brandfarlige væsker i bygningers flugtveje. Grundet Covid-19 pandemien er der dog lavet flg. lempelse:

- Til brug for hånddesinfektion må der i flugtveje, bortset fra trapperum, anbringes håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 l, hvis dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder under hensyn til bygningens anvendelse og indretning. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Sprits egenskaber:

- Sprit er en brandfarlig væske som ved 23°C begynder at afgive brandfarlige dampe.
- Dampene er tungere end luft og vil lægge sig ved gulvet.
- Sprit brænder med en klar, næsten usynlig, flamme.
- Egnede slukningsmidler er: Vandspray eller vandtåge, CO₂ eller pulver.
- Ved spild: Ventilér området og opsaml spildet med ikke brændbart sugende materiale.

For evt. spørgsmål henvises til det lokale beredskab.